PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Planta Baixa - 1º Pavimento

RT 05 - Parte 07 nov/2016- Edificações existentes

4.2.2 As edificações ou áreas de risco de incêndio existentes regularizadas até 28 de abril de 1997 não necessitarão adequar as larguras e o enclausuramento das escadas e rampas de emergência, estando isentas das instalações hidráulicas sob comando e automáticas caso não estiverem instaladas, exceto para a divisão F-6.

4.2.3 As edificações e áreas de risco de incêndio existentes regularizadas entre 28 de abril de 1997 e 26 de dezembro de 2013 não necessitarão adequar as saídas de emergência, as instalações hidráulicas sob comando e automática, exceto para a divisão F-6.

Saídas de Emergência, conforme Resolução Técnica CBMRS n º 11, Parte 01/2016
Distância máxima a percorrer - térreo: 37,51 m.
Distância máxima a percorrer permitida - térreo: 50,00 m

Pag: ____
Rubricas: ____

PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SIMBOLOGIA

- Vasos de Pressão
- Grupo Motogerador
- Barra Anti Pânico
- Extintor de Água
- Extintor de Pó BC
- Extintor de Dióxido de Carbônico
- Extintor de Pó ABC
- Extintor de Espuma Mecânica
- Extintor Sobre Rodas
- Sinalização de Saída Fotoluminescente
- Sinalização de Balizamento Fotoluminescente
- Sinalização de Escada de Emergência
- Sinalização de Indicação de Pavimento
- Reservatório de Incêndio
- Acesso a Viatura
- Ponto de Iluminação de Emergência Tipo Balizadora
- Materiais perigosos
- Mangotinho
- Hidrante duplo
- Caixa de Mangueiras
- Registro de Recalque sem Válvula de Retenção
- Bomba de Incêndio
- Bomba com Válvula de Retenção
- Canalização de Hidrantes
- Baterias do Sistema de Detecção e Alarme
- Central de detecção e Alarme
- Painel Repetidor do Sistema
- Acionador Manual de Alarme
- Avisador sonoro tipo sirene
- Avisador visual de Alarme

SALWAT

Ação Preventiva Contb. ao incendio
Rua Santos Dumont, 1594 Sala 02 - Centro - CEP 95.780-000 - Montenegro
salwatmontenegro@hotmail.com - FONE (51) 3852-3340

CLIENTE: Hospital Montenegro			
ENDEREÇO: Estrada Mauricio Cardoso, 1820 - Porto Pereira - Montenegro / RS			
ASSUNTO: Planta Baixa, Situação e Localização	CNPJ/CPF: 956.324.500-82		
DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO: Outubro/2017	ESCALA: 1:100	AREA TOTAL: 743.72 m²	DESENHO: Henrique
AUTOR DO PLANO E RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROPRIETÁRIO	PRANCHA: 01	

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT